



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул.Кирова, д.523, (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая, д.30 тел. 8(4855) 222-112, 8(4855)222-198 факс 8(4855)222-011;

e-mail: ond\_rybinsk@mail.ru)

## **АКТ обследования №55**

«24» июля 2017 года

г. Рыбинск

12 ч. 00 мин.

Мною, государственным инспектором по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору Золотаревой М.В. в период с 11 часов 00 минут по 13 часов 00 минут «20» июля 2017 года, с 10 часов 30 минут по 12 часов 00 минут «24» июля 2017 года проведено обследование объекта заявителя на территории, в здании и помещениях муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10, расположенного по адресу: 152931, Ярославская область, г. Рыбинск, улица Герцена, дом №95а (юридический адрес учреждения: 152931, Ярославская область, г. Рыбинск, улица Герцена, дом №95а), ИНН 7610041522 ОГРН 1027601118819.

При проведении обследования присутствовал: заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 Груздева Наталия Викторовна.

Краткая характеристика объекта: здание детского сада состоит из комплекса зданий 1967 года постройки, а также пристройки 2015 года постройки, 2-х этажное, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания (согласно Свидетельства о государственной регистрации права от 19.11.2010 года №76- АБ 297567) составляет 1929,4 кв. метров, площадь пристройки (согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество от 08.12.2016 года) составляет 1687,4 кв. метров. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ- 8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, контрольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного персонала (охраны) на 1-ом этаже здания. Система автоматической пожарной сигнализации и система

оповещения и управления эвакуации при пожаре находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается Актом проверки технического состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией от 23 марта 2017 года ИП Лебедева Г.Б. Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №107 от 13.01.2017 года с ИП Лебедевым Г.Б. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны – ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». Заключен Договор возмездного оказания услуг №44-МТ от 13.01.2017 года с ЯОО ООО ВДПО «Оказание услуг технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». Предоставлен акт проверки работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожарах от 20.06.2017 года. Проведена проверка качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений корпусов №№1, 2, 3 29.06.2017 года ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО, протокол №133/К/2017. Проведена огнезащитная обработка в пристройке детского сада, акт №1715/1 от 06.07.2017 года ЯОО ООО ВДПО. Проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода с шестью ПК на водоотдачу 17.05.2017 года ООО ПК «Старт». Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения согласно норм оснащения, организован контроль за их техническим состоянием. Руководителем пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума.

В ходе проведения обследования нарушений требований норм пожарной безопасности, влияющих на безопасность людей, находящихся в здании, не выявлено.

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности.

С актом обследования ознакомлен(а):  
 заведующий детского сада №10 Груздева Н.В.  
 «24» июля 2017 года

(подпись) М.П.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил(а):  
 заведующий детского сада №10 Груздева Н.В.  
 «24» июля 2017 года

(подпись) М.П.

Подпись лица, проводившего обследование:  
 Государственный инспектор  
 по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам  
 Ярославской области по пожарному надзору  
 Золотарева М.В.  
 «24» июля 2017 года

(подпись) М.П.