



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877

E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области

(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)

E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 03 » июля 2018 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 163

В период «05» июня 2018 года по «03» июля 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а, на основании распоряжения № 163 от 28.05.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а, ИНН 7610041522 ОГРН 1027601118819. Объект защиты относится к категории высокого риска.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10 Груздева Наталья Викторовна 28.05.2018 года.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Золотарева Мария Владимировна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10 Груздева Наталья Викторовна.

В ходе проведения проверки установлено, здание детского сада состоит из комплекса зданий 1967 года постройки, а также пристройки 2015 года постройки, 2-х этажное, конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 3 степени огнестойкости, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. Общая площадь здания (согласно Свидетельству о государственной регистрации права от 19.11.2010 года №76- АБ 297567) составляет 1929,4 кв. метров, площадь пристройки (согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество от 08.12.2016 года) составляет 1687,4 кв. метров. Подъезды и проезды к зданию имеют твердое покрытие. Существующие проезды и подъезды пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ- 8 ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области») расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, контрольно-приемный прибор установлен в помещении дежурного персонала (охраны) на 1-ом этаже здания. Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается Актом проверки технического состояния и работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией от 20 марта 2018 года ИП Лебедева Г.Б. Заключен договор на техническое обслуживание и ремонт пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре №28 от 09.01.2018 года с ИП Лебедевым Г.Б. Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны – ЦППС ФГКУ «2 ОФПС по Ярославской области». Заключен Договор возмездного оказания услуг №42-МТ от 09.01.2018 года с ЯОО ООО ВДПО «Оказание услуг технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной безопасности с круглосуточным мониторингом радиоканальной системы передачи извещений о пожарах». Предоставлен акт проверки работоспособности радиоканальной системы передачи извещений о пожарах от 24.04.2018 года. Проведена проверка качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений корпусов №№1, 2, 3 29.06.2017 года ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЯО, протокол №133/К/2017. Проведена огнезащитная обработка в пристройке детского сада, акт №1715/1 от 06.07.2017 года ЯОО ООО ВДПО. Проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода с шестью ПК на водоотдачу 09.06.2018 года ООО ПК «Старт». Руководителем проведено обучение по программе пожарно-технического минимума.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

| № ПП. | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены | Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|----------|--|---|---|
| 1. | Используемые на объекте огнетушители не соответствуют требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда. | ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздовой Н.В. |
| 2. | Не представлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты в соответствии с пунктами 468, 474 ППР в РФ, а также приложениями №1 и 2 к ППР в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. | ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздовой Н.В. |
| 3. | Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы №3 составляет менее 1,2 м (фактически 1,0 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздовой Н.В. |
| 4. | Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы №4 составляет менее 1,2 м (фактически 1,0 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) | Детский сад №10 в лице заведующего Груздовой Н.В. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | п. 5.2.15 | |
| 5. | Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы №8 составляет менее 1,2 м (фактически 1,0 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 6. | В ограждении наружной пожарной лестницы из группы №3 вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (фактически 0,13 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 7. | В ограждении наружной пожарной лестницы из группы №4 вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (фактически 0,13 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 8. | В ограждении наружной пожарной лестницы из группы №8 вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (фактически 0,13 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 9. | Ширина проступи наружной пожарной лестницы из группы №3 составляет менее 25 см (фактически 19). | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30* | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 10. | Ширина проступи наружной пожарной лестницы из группы №4 составляет менее 25 см (фактически 19). | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30* | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 11. | Ширина проступи наружной пожарной лестницы из группы №8 составляет менее 25 см (фактически 19). | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30* | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 12. | Аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации не формирует сигнал на отключение электромагнитного замка, установленного на двери эвакуационного выхода из группы №10. | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» п. 14.1 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 13. | Аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации не формирует сигналы на отключение вытяжек в пищеблоке. | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» п. 14.1 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 14. | Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы №11 выполнена из полос на ребро и | ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требо- | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | п. 5.2.15 | |
| 5. | Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы №8 составляет менее 1,2 м (фактически 1,0 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 6. | В ограждении наружной пожарной лестницы из группы №3 вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (фактически 0,13 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 7. | В ограждении наружной пожарной лестницы из группы №4 вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (фактически 0,13 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 8. | В ограждении наружной пожарной лестницы из группы №8 вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (фактически 0,13 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 9. | Ширина проступи наружной пожарной лестницы из группы №3 составляет менее 25 см (фактически 19). | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30* | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 10. | Ширина проступи наружной пожарной лестницы из группы №4 составляет менее 25 см (фактически 19). | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30* | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 11. | Ширина проступи наружной пожарной лестницы из группы №8 составляет менее 25 см (фактически 19). | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30* | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 12. | Аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации не формирует сигнал на отключение электромагнитного замка, установленного на двери эвакуационного выхода из группы №10. | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» п. 14.1 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 13. | Аппаратура автоматической установки пожарной сигнализации не формирует сигналы на отключение вытяжек в пищеблоке. | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» п. 14.1 | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 14. | Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 11 выполнена из полос на ребро и | ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требо- | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.17, 5.2.6; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5. | |
| 21. | Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери, отделяющей помещение кастилянской на 2 этаже здания от коридора. | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года таблицы №23, №24; Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. п. 5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.17, 5.2.6; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5. | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |
| 22. | Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери, отделяющей помещение дворницкой на 1 этаже здания от коридора. | Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13; Приложение к Федеральному закону №123-ФЗ от 22.07.2008 года таблицы №23, №24; Свод правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. п. 5.3.1, 5.3.2; Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.п. 4.17, 5.2.6; Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) ст. 1, ст. 2; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5. | Детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Н.В. |

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №163/1/1(111) от 03.07.2018 года

Государственный инспектор по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В.

(подпись)

« 3 » июля 2018 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10 Груздева Наталья Викторовна.

(подпись)

« 05 » июля 2018 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)