



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
и Пошехонскому районам Ярославской области
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 163/1/1(111)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №10 в лице
заведующего Груздовой Натальи Викторовны

В период «05» июня 2018 года по «03» июля 2018 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а, на основании распоряжения № 163 от 28.05.2018 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а, ИНН 7610041522 ОГРН 1027601118819. Объект защиты относится к категории высокого риска.

Продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10 Груздева Наталья Викторовна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Используемые на объекте огнетушители не соответствуют требуемым огнетушителям по типу, количеству и массе заряда.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.10.2019	
2.	Не представлен выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты в соответствии с пунктами 468, 474 ППР в РФ, а также приложениями №1 и 2 к ППР в РФ в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.	ППР в РФ (утверждены постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390) п. 465	01.10.2019	
3.	Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы №3 составляет менее 1,2 м (фактически 1,0 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы	01.10.2019	

	установки пожарной сигнализации не формирует сигналы на отключение вытяжек в пищеблоке.	22.07.2008 года ст. 83, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» п. 14.1		
14.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 11 выполнена из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1.	01.10.2019	
15.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 7 выполнена из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1.	01.10.2019	
16.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 5 выполнены из просечно-вытяжной стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф-сплошные из рифленой стали).	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1.	01.10.2019	
17.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 6 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1.	01.10.2019	
18.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 1 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1.	01.10.2019	
19.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 2 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1.	01.10.2019	
20.	Не обеспечен нормируемый предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде - двери,	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года ст. 4, ч. 3; ст. 37 ч. ч. 1,2,3; ст. 87 ч. ч.3,7, ст. 88 ч. ч. 1, 2, 3, 13; Приложение к Федеральному	01.10.2019	

		«Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п.5.14; 7.4; 7.5.		
--	--	--	--	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В.

 « 3 » июля 2018 года
(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10
Груздева Н.В. « 13 » июля 2018 года


(подпись)

