

03.12.2021 №76210061000201360575



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000г. Ярославль, ул. Кирова, д. 5/д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д. 8 (тел. 8(4852) 790-815, 8(4852) 790-877)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и  
Пошехонскому районам Ярославской области  
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 (тел. 222-112, 222-011)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ №387/1/135**

вручается: муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №10

Во исполнение решения о проведении выездной проверки (внеплановой) от 16.11.2021 года №387, вынесенного главным государственным инспектором г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагиным В.А., в период с 29.11.2021 по 03.12.2021, государственным инспектором г. Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Гладышевой Д.И. проведена выездная проверка (внеплановая) в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10 ОГРН: 1027601118819, ИНН: 7610041522, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, 95 А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий Груздева Н.В.

(должность, фамилия, инициалы лица, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона РФ от 31.07.2020 №248-ФЗ «о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ необходимо устранить:

№ п/ п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативно-правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы № 3 составляет менее 1,2 м. (фактически 1,0 м).	Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной	01.12.2022 г.	

		безопасности» ст.53, п.2, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7		
2.	Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы № 4 составляет менее 1,2 м. (фактически 1,0 м).	Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53, п.2, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7	01.12.2022 г.	
3.	Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы № 8 составляет менее 1,2 м. (фактически 1,0 м).	Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53, п.2, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7	01.12.2022 г.	
4.	Ограждения наружной лестницы третьего типа из группы № 4, располагается на расстоянии менее 1 м от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли до проекции оконного проема. (фактически на расстоянии 0,65 м.).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7	01.12.2022 г.	
5.	Ограждения наружной лестницы третьего типа из группы № 8, располагается на расстоянии менее 1 м от любой точки проекции указанной лестницы на уровень земли до проекции оконного проема. (фактически на расстоянии 0,65 м.).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.4.7	01.12.2022 г.	
6.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 11 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.1, п.4.3, п. 4.6, таблица 1	01.12.2022 г.	
7.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 7 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.1, п.4.3, п. 4.6, таблица 1	01.12.2022 г.	



8.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 5 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.1, п.4.3, п. 4.6, таблица 1	01.12.2022 г.
9.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 6 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.1, п.4.3, п. 4.6, таблица 1	01.12.2022 г.
10.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 1 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.1, п.4.3, п. 4.6, таблица 1	01.12.2022 г.
11.	Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 2 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали).	Федеральный закон РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждение кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.1, п.4.3, п. 4.6, таблица 1	01.12.2022 г.

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством РФ о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фио, контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Рыбинска,  
Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области  
по пожарному надзору Гладышева Д.И.

