



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Ярославской области
 Главное управление МЧС России по Ярославской области
 150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 (150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877
 E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому
 и Пошехонскому районам Ярославской области
 (152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)
 E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

Предписания № 240/1/1(94.)

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад №10 в лице заведующего Груздевой Натальи Викторовны.

В период «09» по «18» октября 2019 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а, на основании распоряжения № 240 от 25.09.2019 года заместителя главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Васильева А.Г., проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №10, с целью контроля исполнения предписания №163/1/1(111), срок исполнения которого истек 01.10.2019 года, юридический адрес: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а, ИНН 7610041522 ОГРН 1027601118819. Объект защиты относится к категории высокого риска.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10 Груздева Наталья Викторовна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|--|--|
| 1. | Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы №3 составляет менее 1,2 м (фактически 1,0 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | 01.10.2021 | |
| 2. | Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы №4 составляет менее 1,2 м (фактически 1,0 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | 01.10.2021 | |
| 3. | Высота ограждения наружной пожарной одномаршевой лестницы из группы №8 составляет менее 1,2 м (фактически 1,0 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | 01.10.2021 | |
| 4. | В ограждении наружной пожарной лестницы из группы №3 вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (фактически 0,13 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | 01.10.2021 | |
| 5. | В ограждении наружной пожарной лестницы из группы №4 | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП | 01.10.2021 | |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| | вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (фактически 0,13 м). | 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | | |
| 6. | В ограждении наружной пожарной лестницы из группы №8 вертикальные элементы имеют просвет более 0,1 м (фактически 0,13 м). | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 53, п. 2, СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 5.2.15 | 01.10.2021 | |
| 7. | Ширина проступи наружной пожарной лестницы из группы №3 составляет менее 25 см (фактически 19). | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30* | 01.10.2021 | |
| 8. | Ширина проступи наружной пожарной лестницы из группы №4 составляет менее 25 см (фактически 19). | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30* | 01.10.2021 | |
| 9. | Ширина проступи наружной пожарной лестницы из группы №8 составляет менее 25 см (фактически 19). | СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 6.30* | 01.10.2021 | |
| 10. | Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 11 выполнена из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали). | ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1. | 01.10.2021 | |
| 11. | Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 7 выполнена из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали). | ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1. | 01.10.2021 | |
| 12. | Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 5 выполнены из просечно-вытяжной стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали). | ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1. | 01.10.2021 | |
| 13. | Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 6 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали). | ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1. | 01.10.2021 | |
| 14. | Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 1 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы | ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1. | 01.10.2021 | |

| | | | |
|-----|---|---|------------|
| | площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали). | | |
| 15. | Настилы площадки наружной пожарной лестницы из группы № 2 выполнены из полос на ребро и круглой стали (для детских дошкольных учреждений настилы площадок должны изготавливаться типа Ф- сплошные из рифленой стали). | ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п. 4.3., п. 4.1 табл. 1. | 01.10.2021 |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по городу Рыбинску,
Рыбинскому и Пошехонскому районам
Ярославской области по пожарному надзору
Золотарева М.В.



«18» октября 2019 года

Предписание для исполнения получил:
Заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением детский сад №10
Груздева Н.В. «18» октября 2019 года



(подпись)